

**PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI  
MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO  
DELL'OSPEDALE DI ROVIGO MEDIANTE APPALTO INTEGRATO**

**CUP B19J19000220002**

**CIG B78B66AC37**

**RISPOSTA A CHIARIMENTI PERVENUTI NELLE DATE 03 SETTEMBRE – 05 SETTEMBRE 2025**

**72) Domanda chiarimento n. 72:** Gentile Stazione Appaltante,

relativamente all'articolo E.30.03.C, voci 16620 e 16630, si chiede:

- su quanti piani sia previsto l'intervento di creazione del giunto con piatto sp. 15 mm (a computo metrico risulta solo a Piano terra)

- di chiarire il dettaglio del giunto, poichè negli elaborati il particolare si vede solo in sezione, manca una vista frontale per poter determinare il peso delle strutture da fornire e il numero di forature.

Si resta in attesa di cortese riscontro.

**72) Risposta chiarimento n. 72:**

Buongiorno,

Si faccia riferimento agli elaborati progettuali. Gli elaborati grafici dell'appalto costituiscono elemento contrattuale e risultano essere complementari al computo metrico estimativo e alla documentazione capitolare.

L'ingegnerizzazione del progetto in sede esecutiva è oggetto dell'appalto.

**73) Domanda chiarimento n. 73:**

Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento al punto 7.3.3., nello specifico, per quanto riguarda i "Requisiti economico-finanziari", è previsto che tale requisito venga soddisfatto tramite "una copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell'importo delle opere (euro 36.724.838,20) e quindi per un importo della copertura assicurativa con massimale di euro 3.672.483,82. Si chiede conferma che in caso di partecipazione di un costituendo RTP di più professionisti indicati, tale importo possa ritenersi soddisfatto dall'importo complessivo derivante dalla somma dei massimali delle coperture assicurative dei singoli professionisti.

Attendiamo Vs. cortese riscontro.

Distinti saluti

**73) Risposta chiarimento n. 73:**

Buongiorno, si conferma che il 10% deve essere raggiunto complessivamente ma ciascun professionista dovrà avere una polizza che copra il 10% della sua quota di svolgimento delle prestazioni

**74) Domanda chiarimento n. 74:** Vi chiediamo di confermare che i costruttori debbano compilare solamente il modello 2 - Dichiarazione possesso requisiti esecutore lavori.

Infatti, modello 2 - Dichiarazione possesso requisiti esecutore lavori sembrerebbe essere la revisione del modello 9.

A pag. 9 del modello 2 si notino infatti le revisioni apportate al modulo. Si chiede quindi di confermare che il modello 9, del tutto simile al 2, non debba essere compilato

**74) Risposta chiarimento n. 74:**

Buongiorno, si conferma

**75) Domanda chiarimento n. 75:**

In merito alla modalità di contabilizzazione, si osserva che sia lo schema di contratto sia il CSA definiscono chiaramente il contratto come stipulato a corpo; tuttavia, l'art. 41 del CSA prevede che, per il pagamento dei SAL, "dei lavori appaltati sono portate in contabilità le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, applicando alle stesse i prezzi unitari offerti". Tale disposizione, introducendo un meccanismo tipico dell'appalto a misura, risulta incongruente con tutte le altre indicazioni presenti nei documenti contrattuali.

Si chiede conferma che tale indicazione rappresenti un refuso e che la contabilizzazione avverrà a corpo per categorie omogenee come da Allegato 1.

**75) Risposta chiarimento n. 75:**

Buongiorno,

Si conferma appalto a corpo (la nota identifica la modalità per identificare il raggiungimento della soglia dello stato di avanzamento lavori identificata a capitolato).

**76) Domanda chiarimento n. 76:**

Con riferimento al passaggio, nell'art. 9.1 del Disciplinare di gara, che indica: «Per quanto attiene alla progettazione il concorrente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. Il concorrente deve pertanto essere munito, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati.» si chiede conferma si tratti di refuso, in quanto saranno i progettisti nominati a fornire la loro assicurazione professionale.

**76) Risposta chiarimento n. 76:**

Buongiorno, non trattasi di refuso. Essendo tale passaggio indicato nel capitolo dedicato alla progettazione è evidente che la polizza RC professionale sia riferita ai progettisti.

**77) Domanda chiarimento n. 77:**

Buongiorno.

Siamo a chiedere per favore il seguente chiarimento.

Non risulta chiaro se l'R.T.P. Progettisti SOLO INDICATI debba compilare (oltre ai Modelli 3-4-5-6 e DGUE) anche il Modello 7, in quanto nel Disciplinare di Gara a pag. 30 si legge:

“SOLO per il progettista qualificato, di cui all'art. 66, c. 1 lett. f) del D.Lgs. 36/23, dati identificativi del “GIOVANE PROFESSIONISTA – CO-PROGETTISTA ABILITATO DA MENO DI 5 ANNI”, ex art. 39, dell'allegato II.12 al D.Lvo n. 36/23 e smi”.

In attesa di Vostro riscontro, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.

**77) Risposta chiarimento n. 77:**

Buongiorno,

Nell'eventualità in cui i progettisti formino un RTP, anche se indicati, deve esservi la presenza del giovane progettista

**78) Domanda chiarimento n. 78:**

Si richiede distinta lavorazioni all'interno delle voci e analisi prezzo unitario:

T81.100.150.A01 - Intervento di taglio del solaio del piano terra del corpo M per realizzazione di giunto sismico intervento di rifunzionalizzazione degli impianti esistenti a seguito di taglio del solaio al piano terra del corpo M4

E81.100.150.A01 - INTERVENTO DI TAGLIO DEL SOLAIO DEL PIANO TERRA DEL CORPO M PER REALIZZAZIONE DI GIUNTO SISMICO Intervento di rifunzionalizzazione degli impianti esistenti a seguito di taglio del solaio al piano terra del corpo M

**78) Risposta chiarimento n. 78:**

Buongiorno, gli interventi devono prevedere la realizzazione dell'opera così come descritta dal progetto inteso come compendio di documentazione tecnica, capitolare e computazionale e devono consentire la realizzazione dell'intervento nel rispetto delle normative e della regola dell'arte

**79) Domanda chiarimento n. 79:**

Buongiorno,

a seguito del sopralluogo avvenuto siamo a chiedere conferma che la demolizione del corpo F indicato sia nel cronoprogramma Cod. wbs E.2.1.6 e nell'elaborato OSR\_PD\_SIC\_X\_PL\_12\_6 (Planimetria di cantiere: Fase 3 / Demolizione Corpo F) sia da ritenersi non oggetto del presente appalto. In caso affermativo si chiede:

1. Conferma che i lavori di demolizione sia terminati prima dell'inizio dei lavori del presente appalto
2. Se l'importo d'appalto rimane invariato

Grazie e Cordiali Saluti

**79) Risposta chiarimento n. 79:**

Buongiorno

Si conferma quanto riportato nel quesito. Nello specifico la demolizione del Corpo F non rientra tra le attività che il concorrente dovrà progettare e materialmente eseguire e, dunque, l'importo dell'appalto rimane invariato. Tuttavia all'interno delle somme a disposizione del quadro economico del presente appalto sono compresi gli oneri relativi alla demolizione del Corpo F stesso, come deliberato con provvedimento Deliberazione del Direttore Generale n. 971 del 07/08/2024, e definiti con importo di quadro economico in € 915.000,00 iva inclusa.”

Data, firma digitale

Il RUP

Ing. Renzo Mantovani