

**STRUTTURA: UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1069 del 18/12/2020**

**OGGETTO: Interventi previsti dalla DGRV n. 552/2020 per far fronte all'emergenza Coronavirus- COVID 19 presso l'Ospedale di Trecenta – Potenziamento fonte primaria ossigeno liquido.**


Il Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, delegato dal Direttore Generale dell'Azienda Ulss 5 Polesana con Deliberazione n. 770 del 14/09/2018, considerato che

- La Regione del Veneto, con Delibere di Giunta n. 552 del 5/5/2020 ad oggetto "Approvazione piano emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi epidemici con contestuale aumento della disponibilità di posti letto e definizione di indirizzi organizzativi" e n. 782 del 16/6/2020 ad oggetto: "D.L. n. 34/2020 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – attuazione delle misure in materia sanitaria ", ha previsto l'ampliamento delle dotazioni strutturali e tecnologiche per far fronte all'emergenza da COVID-19, prendendo atto anche di quanto contenuto nelle normative nazionali e dei finanziamenti in esse contenuti;
- L'Ospedale "San Luca" di Trecenta è stato dichiarato dalla Regione del Veneto Ospedale di riferimento COVID-19 per la zona della Provincia di Rovigo; pertanto si è dovuto individuare una serie di interventi mirati relativamente a percorsi orizzontali e verticali di collegamento tra le aree confinate, al fine di adeguare locali ed impianti alle nuove esigenze; tali interventi fanno parte del piano approvato con DGRV n. 782/2020 per un importo totale di € 3.613.636,64 di cui € 1.791.659,13 per lavori, € 1.008.795,08 per attrezzature, € 401.100,83 per IVA ed € 412.081,60 per altre spese;
- Sono previsti al quarto piano dell'Ospedale San Luca di Trecenta il completamento di un nucleo "COVID" di 100 posti letto suddivisi per pazienti infetti e pneumologici, acuti e non. In particolare, l'esigenza è quella di trasformare posti letto in regime ordinario, modificandoli ed attrezzandoli in letti di semi intensiva, (14 posti letto previsti da DL 34/2020).
- Inoltre al primo piano dell'Ospedale San Luca di Trecenta il gruppo operatorio e la terapia intensiva sono stati predisposti nel corso dell'emergenza in area terapia intensiva per 24 posti letto; gli interventi previsti, a regime, porteranno a completamento le previsioni del piano attraverso la conferma dei 4 posti letto di



terapia intensiva post operatoria, la realizzazione di 8 posti per emergenza CREU e 14 posti di rianimazione COVID;

- Con Determina Dirigenziale n. 760 del 18.09.2020 sono stati adottati provvedimenti per ottemperare ai “requisiti minimi impiantistici” per P.L. di terapia sub-intensiva indicati nell’allegato “E” della sopraccitata DGRV 782/20 prevedono, tra l’altro
  - minimo 2 prese di ossigeno a 4 atm con portata di 60 l/min. per presa
  - minimo 2 prese di aria medica a 4/5 atm con portata di 60 l/min. per presa
  - minimo 2 prese di aspirazione con pressione negativa minima di 500mmHg costanti
- Con delibera del Direttore Generale n. 1514 del 30/11/2017, veniva aggiudicato il servizio di “Fornitura e distribuzione di gasi medicinali e tecnici e relativi accessori a uso delle strutture ospedaliere e dei Servizi Sanitari Territoriali per un periodo di tre anni eventualmente rinnovabile per altri due” all’Impresa RTI Air Liquide Sanità Service Spa e DS Medica Tecnologie Srl, per una spesa complessiva annuale di € 320.980,97 e. su base triennale, di € 962.942,90 (IVA esclusa), alle condizioni di cui all’offerta tecnica ed economica conservata agli atti d’ufficio dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi, con avvio presunto dello stesso servizio dall’1/2/2018;
- Presso il P.O. di Trecenta, le degenze Covid previste in area non critica sono n. 124 P.L. (area medica e semintensiva pneumo), di cui P.L. attualmente occupati n. 105 P.L. (con 40/45 pazienti ventilati), in rianimazione Covid P.L. previsti n. 22, mediamente presenti n. 14 pazienti (tutti ventilati);
- La fonte primaria di alimentazione di Ossigeno alla struttura ospedaliera di Trecenta deriva da un tank da 6.000 lt., i consumi medi giornalieri di ossigeno sono di circa 1.400/1.500 lt., il doppio di quanto mediamente consumato attualmente nell’ospedale di Rovigo S. Maria della Misericordia;
- Valutati il probabile incremento di consumo di ossigeno e le problematiche di frequenti rifornimenti si è ritenuto di dar corso alla richiesta di potenziamento della fonte primaria di alimentazione dell’ossigeno, richiedendo alla Air Liquide Sanità Service s.p.a.– centro sanità nord/est (c.f. 01738810975 e p.i. i.v.a. 12906300152) l’installazione di un ulteriore tank di taglia c.a 6.000 lt., completo del relativo vaporizzatore da 1220 Nm<sup>3</sup>/h;
- In occasione della formulazione del preventivo 00196688 da parte della Air Liquide Sanità Service s.p.a.– centro sanità nord/est, agli atti con protocollo n. 113028 in data 2/12/2020, è stata proposta l’intervento di messa in sicurezza di innesco da scoppio della piazzola di scarico dell’ossigeno dall’automezzo, mediante la realizzazione di un rivestimento superficiale con resine acriliche della pavimentazione bituminosa stradale esistente;
- Preso atto che l’offerta della Air Liquide Sanità Service s.p.a.– centro sanità nord/est (c.f. 01738810975 e p.i. i.v.a. 12906300152) sopra descritta, è tecnicamente rispondente alle esigenze richieste ed economicamente congrua.



- Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e, s.m.i..
- Visto il D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile
- Vista la delibera del Direttore Generale n. 1033 del 30.12.2019
- Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1514 del 30.11.2017


## D E T E R M I N A

- di prendere dare atto delle premesse della presente determinazione, che costituiscono parte integrante;
- di provvedere potenziamento della fonte primaria di alimentazione dell'ossigeno per il P.O. di Trecenta, mediante l'installazione di un ulteriore tank di taglia c.a 6.000 lt., completo del relativo vaporizzatore e con l'intervento di messa in sicurezza di innesco da scoppio della piazzola di scarico dall'automezzo;
- di affidare Air Liquide Sanità Service s.p.a.– centro sanità nord/est (c.f. 01738810975 e p.i. i.v.a. 12906300152) l'installazione e la realizzazione di quanto sopra descritto e preventivato dalla ditta stessa, agli atti con prot. 113028 in data 02/12/2020, per il prezzo a corpo di €. 14.199,29 oneri per la sicurezza compresi, IVA al 22% esclusa;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 17.323,13 (I.V.A. 22% inclusa), è da imputarsi al conto PA01200140 A.II.2.b.1.a “Fabbricati strumentali indisponibili” nel Bilancio Area Sanitaria esercizio 2020;
- di dare atto che l'acquisizione in oggetto avviene secondo procedura di urgenza dovuta alla diffusione dell'epidemia da virus COVID-19, e pertanto secondo i riferimenti normativi e dottrinali citati in premessa;
- di integrare il contratto in essere di “fornitura e distribuzione di gas medicali e tecnici e relativi accessori ad uso delle strutture Ospedaliere e dei Servizi Sanitari Territoriali” in merito al servizio di messa a disposizione confezione criogenica aggiuntiva, di proprietà della Air Liquide Sanità Service s.p.a., con la fornitura dell'ossigeno liquido per l'importo mensile di € 500,00 oltre IVA al 4% del tank da 6.000 lt.;
- di registrare la spesa di € 3.120,00 comprensiva di IVA al 4% per il periodo di mesi sei, dicembre 2020 maggio 2021) come segue
- € 520,00 al conto EC71100020-ACQ “B.1.A.1.3 ossigeno con AIC” per l'anno 2020
- € 2.600,00 al conto EC71100020-ACQ “B.1.A.1.3 ossigeno con AIC” per l'anno 2021

Estensore del provvedimento: Geom. Matteo Pasello

Il Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

- Ing. Rodolfo Fasiol -



<p>Il presente atto, eseguibile dalla data di adozione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è soggetto a controllo <input type="checkbox"/> ;</li> <li>- non è soggetto a controllo <input checked="" type="checkbox"/> X</li> </ul> <p>Rovigo,</p>	<p>Il Direttore Uoc Affari Generali</p> <p>Dr.ssa Patrizia Davi</p>
<p style="text-align: center;"><i>Attestazione di eventuale pubblicazione</i></p> <p>Copia del presente atto è pubblicata all'Albo on line dell'Azienda per 15 giorni consecutivi da oggi.</p> <p>Rovigo,</p>	<p>Il Direttore Uoc Affari Generali</p> <p>Dr.ssa Patrizia Davi'</p>
<p>Copia del presente atto viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale ( ex art. 10, comma 5, L.R. 56 del 14.9.94)</p> <p>Rovigo,</p>	<p>Il Direttore Uoc Affari Generali</p> <p>Dr.ssa Patrizia Davi'</p>
<p>Copia conforme all'originale, per uso amministrativo</p> <p>Rovigo,</p>	<p>Il Direttore Uoc Affari Generali</p> <p>Dr.ssa Patrizia Davi'</p>

Da distribuire a:					
DIRETTORE GENERALE	-	UOC GESTIONE RISORSE UMANE	-	UFFICIO PROTEZIONE DATI	-
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	-	UOC DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE	-	UFF. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	-
DIRETTORE SANITARIO	-	UOC DIREZIONE AMM.VA OSPEDALIERA	-	UFF. RELAZIONI CON IL PUBBL.E COMUNICAZIONE	-
DIRETTORE SERVIZI SOCIO-SANITARI	-	UOC CONTROLLO DI GESTIONE	-	_____	-
COLLEGIO DI DIREZIONE	-	UOC DIREZ. PROFESSIONI SANITARIE	-	_____	-
DIREZIONE FUNZIONE OSPEDALIERA	-	UOC ASS. FARMACEUTICA TERRITORIALE	-	_____	-
DIREZIONE FUNZIONE TERRITORIALE	-	UOC FARMACIA OSPEDALIERA	-	_____	-
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	-	UOC DISABILITA' NON AUTOSUFFICIENZA	-	_____	-
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	-	UOC INFANZIA, ADOLE.FAM.DISTRETTO 1	-	_____	-
UOC DISTRETTO 1 ROVIGO	-	UOC INFANZIA, ADOLE.FAM.DISTRETTO 2	-	_____	-
UOC DISTRETTO 2 ADRIA	-	UNITA' OPERATIVA PER IL SOCIALE	-	_____	-
UOC DIREZIONE MEDICA OSP. RO-TRE	-	UOC PSICHIATRIA	-	_____	-
UOC DIREZIONE MEDICA OSP. ADRIA	-	UOC SERD	-	_____	-
POLO FORMATIVO	-	UOS QUALITA' E RISCHIO CLINICO	-	_____	-
UOC AFFARI GENERALI	-	UOS ASSISTENZA SPECIALISTICA AMB.	-	_____	-
UOC CONTABILITA' E BILANCIO	-	UOS MEDICO COMPETENTE	-	_____	-
UOC PROV. ECONOM. LOGISTICA	-	UOS INTERNAL AUDITING E CERT.BIL.	-	_____	-
UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI	-				